

**INSTYTUT SZKŁA, CERAMIKI,
MATERIAŁÓW OGNIOTRWALYCH I BUDOWLANYCH**

w Warszawie

ODDZIAŁ SZKŁA W KRAKOWIE

LABORATORIUM BADAWCZE

AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

30-702 Kraków ul. Lipowa 3

Telefony Laboratorium (0-12) 257-12-00

Centrala (0-12) 423-67-77 Sekretariat (0-12) 423-55-04 Fax (0-12) 423-58-36

<http://www.isic.krakow.pl> e-mail: info@isic.krakow.pl



AB 054

Protokół wstępnego badania typu Nr P 0029/07

1. Przedmiot badań: **szkło termicznie hartowane float o grubości 3,4,5,6,8,10
12 i 15 mm**
2. Producent: **Zakład Szklarski URBAŃSKI ul. Krasickiego 11
62-050 Mosina**
3. Zleceniodawca: **Zakład Szklarski URBAŃSKI ul. Krasickiego 11
62-050 Mosina**
4. Dokumenty odniesienia: **PN-EN 12150-1, PN-EN 1288-3
PN-EN 12600**
5. Orzeczenie: **Wstępne badanie typu uzyskało wynik pozytywny.
Klasa wytrzymałości na uderzenie wahadłem z oponami
dla szkła float o grubości 6 i 8 mm- 1/C/1**
6. Podstawa Orzeczenia: **Raport z badania Nr 127.W.07.AK z dnia 28.09.2007 r**

Kraków dnia: 28.09.2007 r.

KIEROWNIK
LABORATORIUM BADAWCZEGO

.....mgr inż. Teresa Siekierska